

Организация:	ООО "Добрый дом"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	387204									
Адрес дома:	ул Луначарского 43,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.08.2023 по 18.09.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.08	0,97	242,37	246,98	0,00	4,61	247,46	251,65	-4,19	67,41	63,45	3,96	3,13	0,08	24,0	
20.08	1,00	240,45	244,99	0,00	4,55	245,43	249,55	-4,12	66,95	62,84	4,12	3,12	0,08	24,0	
21.08	0,92	238,42	242,91	0,00	4,49	243,33	247,44	-4,11	66,71	62,93	3,78	3,1	0,07	24,0	
22.08	0,96	236,14	240,58	0,00	4,44	240,99	245,05	-4,05	66,73	62,73	3,99	3,1	0,08	24,0	
23.08	0,97	235,83	240,25	0,00	4,42	240,63	244,64	-4,01	66,37	62,32	4,05	3,08	0,08	24,0	
24.08	1,01	234,93	239,33	0,00	4,39	239,65	243,63	-3,98	65,92	61,67	4,25	3,06	0,07	24,0	
25.08	1,02	234,17	238,55	0,00	4,38	239,15	243,11	-3,96	68,04	63,76	4,28	3,06	0,08	24,0	
26.08	0,95	234,31	238,71	0,00	4,40	238,81	242,82	-4,01	64,31	60,31	3,99	3,03	0,07	24,0	
27.08	1,04	236,63	241,05	0,00	4,41	241,44	245,43	-3,98	66,37	62,04	4,33	3,04	0,09	24,0	
28.08	1,01	236,34	240,76	0,00	4,42	241,18	245,19	-4,01	66,66	62,46	4,2	3,03	0,08	24,0	
29.08	1,04	237,14	241,54	0,00	4,40	241,94	245,91	-3,97	66,22	61,9	4,31	3,02	0,08	24,0	
30.08	0,99	239,35	243,85	0,00	4,50	244,14	248,24	-4,11	65,82	61,73	4,09	3,01	0,08	23,98	U
31.08	1,06	240,11	244,64	0,00	4,53	245,06	249,14	-4,08	66,73	62,38	4,35	3,0	0,08	24,0	
01.09	0,45	119,02	121,26	0,00	2,25	121,33	123,40	-2,07	64,75	61,01	3,74	3,0	0,08	11,9	U
02.09															U
03.09															U
04.09	0,52	109,61	111,62	0,00	2,01	111,84	113,62	-1,77	66,33	61,61	4,72	2,98	0,07	11,01	U
05.09	1,05	237,30	241,63	0,00	4,33	242,18	246,06	-3,88	66,74	62,36	4,39	2,99	0,08	24,0	
06.09	1,00	237,32	241,68	0,00	4,35	242,10	246,03	-3,93	66,0	61,83	4,17	2,98	0,08	24,0	
07.09	1,09	235,80	240,11	0,00	4,31	240,79	244,61	-3,82	67,73	63,16	4,57	2,97	0,08	24,0	
08.09	1,09	236,07	240,37	0,00	4,30	240,94	244,79	-3,85	66,92	62,35	4,57	2,97	0,08	24,0	
09.09	1,10	236,07	240,39	0,00	4,33	240,97	244,83	-3,86	67,16	62,58	4,59	2,96	0,08	24,0	
10.09	1,14	235,24	239,57	0,00	4,33	240,24	244,06	-3,82	67,89	63,1	4,79	2,96	0,09	24,0	
11.09	1,10	232,89	237,17	0,00	4,28	237,71	241,52	-3,80	67,08	62,42	4,66	2,96	0,09	24,0	
12.09	1,11	232,57	236,84	0,00	4,27	237,32	241,13	-3,81	66,61	61,9	4,71	2,95	0,08	23,99	U
13.09	1,09	229,85	234,10	0,00	4,25	234,61	238,38	-3,77	67,01	62,31	4,7	2,95	0,09	24,0	
14.09	1,15	228,58	232,81	0,00	4,23	233,41	237,13	-3,71	67,71	62,72	4,99	2,95	0,09	24,0	

15.09	1,13	227,29	231,47	0,00	4,18	232,06	235,75	-3,69	67,55	62,65	4,9	2,94	0,09	24,0	
16.09	1,16	228,86	233,06	0,00	4,20	233,74	237,41	-3,67	68,08	63,06	5,01	2,94	0,08	24,0	
17.09	1,18	227,96	232,16	0,00	4,21	232,70	236,39	-3,70	67,23	62,11	5,12	2,92	0,08	24,0	
18.09	1,10	227,14	231,34	0,00	4,20	231,94	235,64	-3,70	67,65	62,84	4,8	2,93	0,09	24,0	
Итого:	29,41	6567,77	6689,73	0,00	121,96	6703,08	109,45	-109,45	66,82	62,40	4,42	3,01	0,08	670,88	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										D - отключение по t1-t2<min
18.08.2023	24:00	393,39	53227,36	54515,64	3853,17										G - отключение по Gmin, Gmax
18.09.2023	24:00	422,80	59795,13	61205,38	4524,06										E - функциональный отказ
ИТОГО:		29,41	6567,77	6689,73	670,88										U - отключение питания
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.	
744,00	=	670,88	+	73,12	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		32,612, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					