

Организация ООО "Дом-Сервис Серпухов" Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова, д.143 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 415189
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10 ___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
17.10.22	6.480	513.90	526.4297	500.30	509.0703	13.59	72.6	61.2	11.3	10.0	0.3	4.2	0.00	24.00	
18.10.22	6.374	520.77	533.4141	507.48	516.3594	13.29	72.3	61.3	11.0	10.0	0.3	4.2	0.00	24.00	
19.10.22	6.268	520.70	533.3203	507.23	516.1484	13.47	72.3	61.5	10.8	10.0	0.3	4.2	0.00	24.00	
20.10.22	6.386	515.56	528.0938	501.56	510.3281	14.00	72.4	61.3	11.1	10.0	0.3	4.2	0.00	24.00	
21.10.22	6.384	500.30	512.4766	487.48	495.8828	12.82	72.4	60.8	11.5	10.0	0.3	4.1	0.00	24.00	
22.10.22	6.479	495.26	507.3594	481.10	489.3750	14.16	72.6	60.9	11.7	10.0	0.3	4.1	0.00	24.00	
23.10.22	6.607	496.53	508.7109	481.01	489.3672	15.52	72.7	60.9	11.8	10.0	0.3	3.8	0.00	24.00	
24.10.22	6.552	491.69	503.7813	477.28	485.5625	14.41	72.9	60.9	11.9	10.0	0.3	3.8	0.00	24.00	
25.10.22	6.448	472.88	484.5313	460.27	468.1484	12.61	73.0	60.6	12.4	10.0	0.3	3.8	0.00	24.00	
26.10.22	6.486	465.19	476.4453	450.77	458.3047	14.41	72.2	59.7	12.5	10.0	0.3	3.8	0.00	24.00	
27.10.22	4.802	357.05	364.8984	335.41	340.6016	21.65	68.6	57.1	11.4	10.0	2.9	3.4	5.11	18.89	D
28.10.22	6.423	486.77	498.4297	473.59	481.5000	13.19	71.8	59.8	11.9	10.0	-0.1	3.9	0.00	24.00	
29.10.22	6.276	487.74	499.3516	474.51	482.4297	13.23	71.5	59.9	11.6	10.0	0.0	3.9	0.00	24.00	
30.10.22	6.590	490.45	502.3203	474.17	482.2344	16.27	72.2	60.4	11.8	10.0	0.2	3.9	0.00	24.00	
31.10.22	6.658	458.07	469.2656	443.29	450.6641	14.78	72.7	59.7	13.0	10.0	0.3	4.0	0.00	24.00	
01.11.22	6.679	445.85	456.8750	431.37	438.5469	14.48	73.1	59.6	13.4	10.0	0.3	4.0	0.00	24.00	
02.11.22	6.688	448.48	459.5469	432.72	439.9141	15.77	72.9	59.6	13.2	10.0	0.3	4.0	0.00	24.00	
03.11.22	6.736	473.38	484.8281	457.72	465.3125	15.66	72.2	59.6	12.7	10.0	0.3	4.1	0.00	24.00	
04.11.22	6.844	506.62	518.8906	491.57	499.8359	15.05	72.2	60.1	12.1	10.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
05.11.22	6.860	516.38	528.9141	501.77	510.3125	14.61	72.3	60.4	11.9	10.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
06.11.22	6.983	522.24	534.8203	505.45	513.9609	16.79	72.0	60.2	11.8	10.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
07.11.22	6.983	533.49	546.3516	517.16	525.9766	16.34	72.1	60.5	11.6	10.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
08.11.22	6.775	545.48	558.5625	531.10	540.1797	14.38	71.8	60.6	11.2	10.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
09.11.22	6.703	557.55	570.8438	543.12	552.4688	14.44	71.6	60.8	10.8	10.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
10.11.22	6.620	550.40	563.2734	533.54	542.6172	16.86	70.9	60.3	10.6	10.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
11.11.22	6.630	553.79	567.0234	539.23	548.5781	14.55	71.7	61.0	10.7	10.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
12.11.22	6.599	567.27	580.7734	552.58	562.1875	14.69	71.5	61.2	10.4	10.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
13.11.22	6.725	557.08	570.2813	540.10	549.4297	16.98	71.5	60.9	10.6	10.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
14.11.22	6.693	525.33	537.8672	510.29	518.9219	15.04	71.7	60.3	11.4	10.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
15.11.22	6.744	513.60	525.8438	498.53	506.8281	15.07	71.6	59.8	11.7	10.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
16.11.22	6.940	508.56	520.8125	492.58	500.8359	15.98	72.0	59.9	12.2	10.0	0.4	4.3	0.00	24.00	
Итого	203.416	15598.3	15974.3359	15134.2	15391.8828	464.08	72.0	60.4	11.6	10.0	0.4	4.1	5.11	738.89	5.11

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
16.11.22	24:00	1464.699	118814.94	114736.39	121645.06	116725.70	7439.09
17.10.22	00:00	1261.283	103216.59	99602.12	105670.73	101333.81	6700.20
Итого		203.416	15598.35	15134.27	15974.34	15391.88	738.89

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 738.89 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 5.110 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель
абонента _____

Представитель теплоснабжающей
организации _____